

Obec Dřevhostice
Náměstí 74, 751 14 Dřevhostice

SMĚRNICE 1/2007

Pálení klestu v lesních porostech

Obec Dřevhostice je majitelem lesa, ve kterém jsou prováděny lesní práce. Pálení klestu v lesních porostech je činnost, při které hrozí zvýšené nebezpečí požáru a proto Rada obce Dřevhostice - vydává tuto směrnici.

1. Pálení klestu nesmí provádět osamocený pracovník. Pracovní skupina musí mít minimálně 2 členy, kteří jsou prokazatelně seznámeni se základními předpisy pro tyto práce a s touto směrnicí.

2. Před zahájením pálení určí odpovědný pracovník přesné místo pro pálení a ustanoví preventivní požární hlídku a jejího velitele. Člen požární hlídky musí být starší 18-ti let, seznámen s povinnostmi člena požární hlídky, s požárními poplachovými směrnicemi a s požárním nebezpečím, které při prováděné činnosti vzniká a s touto směrnicí.

3. Minimální vzdálenost ohniště pro pálení klestu od kraje lesa je :

20 m při stáří lesa do 40 let
10m při stáří lesa nad 40 let

4. Dosahuje-li vítr rychlosti 3,3m/sec. (12km/hod. - II.stupeň Beaufortovy stupnice) nesmí být práce zahájeny. Zvýší-li se rychlost větru v průběhu pálení na tuto hodnotu, musí být práce okamžitě ukončeny.

5. Pracovníci provádějící pálení klestí musí mít toto nářadí a vybavení :

lopata
krumpáč
hrábě
vědro

není-li do 50m zdroj vody, kanistr s 50 litry vody (voda se nepožaduje v zimních měsících, je-li souvislá vrstva sněhu min. 10cm)

6. Z plochy, na které má být pálení klestí prováděno, musí být odstraněn hořlavý materiál až na půdu. Tato plocha musí být o 1m širší, než je ohniště.

7. Pro rozdělávání ohně nesmí být použity hořlavé kapaliny.

8. Ohniště nesmí být založeno na pařezech a kořenech, plocha na spalování má být co nejmenší, maximálně však 6x5m a výška spalovaných hromad max.. 2m

9. Pálení klestí lze provádět jen v první polovině pracovní doby, Druhá polovina pracovní doby slouží k dohoření. Tomuto požadavku musí proto vyhovovat i velikost pálených hromad.

10. Pracovníci, kteří klestí pálí jsou povinni po částečném odhoření hromad, v průběhu pálení, shrabávat hromady směrem do středu tak, aby se neustále zmenšoval průměr ohniště a byla minimalizována možnost rozšíření ohně.

11. Počet hromad, na kterých se klestí pálí, musí být úměrný počtu pracovníků tak, aby mohli ohniště bezpečně kontrolovat, upravovat, zamezili rozšíření ohně mimo ohniště a to i při náhlé změně povětrnostních podmínek.

12. Je zakázáno opouštět ohniště v době, kdy oheň ještě hoří nebo ohniště žhne.

13. Po uhašení ohniště jsou pracovníci povinni shrnout zuhelnatělé dřevo do středu ohniště na vzdálenost 0,5 až 1m od kraje. Pokud ohniště hoří nebo žhne, musí se rozprostřít a zalít vodou a úplně zhasit. Před opuštěním pracoviště musí vedoucí skupiny provést kontrolu ohniště.

14. Místo musí být hlídáno min. 4 hodiny po ukončení pálení. Následnou kontrolu po pálení klestu provádí vedoucí pracovník, a to min. jedenkrát denně po dobu 3 až 5 dnů po ukončení prací. Za sucha a nebo při silném

větru je nutné kontrolu prodloužit až na dobu 10-ti dnů. Následná kontrola se nemusí provádět, pokud po ukončení pálení nastaly vydatné deště a došlo k promočení ohniště a jeho okolí, nebo v zimním období, je-li souvislá vrstva sněhu 10 cm.

16. Odpovědný pracovník, který provádí následnou kontrolu musí mít spojovací prostředky pro spojení s HZS kraje.

17. HZS kraje , územní odbor Přerov může vydat úplný zákaz pálení klestu

18. O určení počtu pracovníků k pálení klestu, jejich jmenný seznam, stanovení místa, jmenování preventivní požární hlídky, o určení dozoru po ukončení pálení, následných kontrolách i o zkrácení termínů musí být vedena dokumentace.

V Dřevohosticích, dne 8.1.2007.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Skýpala", written over the official stamp.

Stanislav Skýpala
starosta obce